AS "Augstsprieguma tīkls"
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
Reģistrācijas Nr.
40003575567
T +371 6772 8353
F +371 6772 8858
ast@ast.lv
www.ast.lv

12.06.2024. Nr. 2.5/2024/2344
Uz 31.05.2024 Nr. 5-01/733/2024

Vides pārraudzības valsts birojam

Rūpniecības iela 23
Rīga
LV-1045

Par atzinumu IVN ziņojumam Pāvilostas vēja elektrostaciju parka būvniecībai un elektropārvades pieslēguma izveidei Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados (SIA K2 Ventum)

Atbildot uz Jūsu vēstuli par atzinuma sniegšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam, AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka vēja elektrostaciju izvietojums ir paredzēts tālāk par to maksimālā augstuma (ieskaitot rotora spārnu garumu) plus 10 metru attālumā no 110/330kV gaisvadu elektrolīnijas un plānotās "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62420070090.

Valdes loceklis Arnis Daugulis

Slaide
ilze.slaide@ast.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO 50001